

設計図書・仕様書等に対する質問・回答書

令和8年4月30日

入札参加業者様

三次市長
(財政課)

案件番号：案件10

入札案件名：三次市立三次小学校屋内運動場改修工事

	質問事項	回答
1	<p>その他改修工事の外部工事について</p> <ul style="list-style-type: none">・軒先キャップ取付 (GL 鋼板 t=0.3 丸キャップ加工) <p>は、軒先キャップの既製品はないため製作は手作りでしょうか。プレス加工でしょうか。</p> <p>手作り加工の場合、サイズの誤差、模様なしとなります。プレス加工の場合、型を製作ののち同寸のものを製作する。</p>	<ul style="list-style-type: none">・軒先キャップは手作り加工を想定しています。模様なしで構いません。
2	<p>その他改修工事の外部工事について</p> <ul style="list-style-type: none">・シーリングは大屋根と下屋の傾斜破風のみでしょうか。・北側の大屋根の傾斜破風は、下屋上部となるため足場を設置する想定でしょうか。北側に足場を組む場合数量が少ないのですが、足場の想定範囲はどこでしょうか。	<ul style="list-style-type: none">・シーリングの施工箇所はお見込みのとおりです。・北面は高所作業車での施工を想定しています。 <p>なお、数量は参考値となります。よって、契約上の義務を伴うものではありませんのであらかじめご留意ください。</p>