

設計図書・仕様書等に対する質問・回答書

令和8年10月27日

入札参加業者様

三次市長
(財政課)

案件番号：案件124

入札案件名：三次市立十日市小・中学校改築工事 電気設備工事

	質問事項	回答
1	高圧引込ケーブルが、E-09では「6.6Kv EM-FPT38°」 となっておりますが、E-11は「6.6Kv EM-CET38°」と となっております。 どちらを正とすればよろしいでしょうか。	E-09記載「6.6Kv EM- FPT 38°」を正とします。

	質 問 事 項	回 答
2	E-04 の「テレビ CATV 対応配管配線」の工事区分が本工事となっておりますが、E-56 のシンボルでは空配管となっております。 どちらを正とすればよろしいでしょうか。	E-04 を正として、引込み柱～4T-1 間の同軸ケーブル「EM-S-7C-FB」及び配管を見込んでいます。また各端子盤間も「EM-S-7C-FB」とします。
3	E-69 の「コアキシャルホーンスピーカー（ポール取付）」のポールの仕様をご教示いただけますでしょうか。	鋼管ポール（全長約 6.3m、鋼管内配管通線可能型）を見込んでいます。